

回 答 書

「平成21年度県立公園空調機運転保守業務」

財団法人神奈川県公園協会理事長

| 質問事項 | 回 答 |
|---|--|
| <p>1. 管理範囲は、相模原公園施設ですか、かながわグリーンハウスですか。</p> | <p>1. 公募型入札添付資料特記仕様書記載内容のとおりです。</p> |
| <p>2. 業務範囲は、グリーンハウスの空調設備保守でいいのでしょうか。</p> | <p>2. 公募型入札添付資料特記仕様書記載内容の通りです。別紙「運転・保守業務仕様書」に掲げる内容</p> |
| <p>3. かながわグリーンハウスとカルバート範囲部分が出る資料がないのですがいただけませんか。</p> | <p>3. 範囲部分は、相模原市南清掃工場から熱源供給施設です。別紙「運転・保守業務仕様書」、別紙1・別紙2のとおりです。</p> |
| <p>4. 日常運転業務6、ダンパー開閉操作調整の作業内容が不明ですが、詳細を教えてください。（運転・保守業務仕様書・記載空調機の運転状況及び各室の巡回点検、温・湿度・ダンパー開閉操作調整）</p> | <p>4. 日常空調運転業務で自動化されていない部分の設備については、状況に応じて手動で操作を行うことが保守管理業務範囲です。</p> |
| <p>5. 日常運転業務8の特記事項は、別途定めるとなっていますが、別途の記載がないので、詳細を教えてください。</p> | <p>5. 冷房、暖房時期に暑い、寒いの問題があり、現地に設置されている、温湿度機器の設定変更をされていなくて問題が、発生しているので、その都度調整をして頂きます。</p> |
| <p>6. 運転・保守業務仕様書の保守管理業務とグリーンハウス空調設備保守業務作業日報の保守業務予定表の実施回数が違うのですが、どちらが正しいのですか。</p> | <p>6. 運転・保守業務仕様書のとおりです。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>7 . カルバートの点検・清掃の回数は、1 回/月ですか、1 回/日ですか。</p> <p>8 . 保守管理業務の9 と1 0 の作業は、実施日にすべての設置台数を作業実施するのですか、それとも年間計画に依る作業台数の調整が可能ですか。</p> <p>9 . 保守管理業務の1 3 の機能点検とは、分解・取り外しにする作動試験・機能調整ですか。</p> <p>1 0 . カルバートの点検項目及びチェック内容は、すべてチェックする必要があるのですか。</p> <p>1 1 . 給排水設備の点検範囲を教えてください。又目視できない部分の点検時期方法は別途指示となっているのですが、別途記載がないようですが、詳細を教えてください。</p> <p>1 2 . 夜間の緊急対応の場合は、別途費用が出るのですか。</p> | <p>7 . 運転・保守業務仕様書のとおりです。</p> <p>8 . 可能です。</p> <p>9 . 分解・取り外しを含まない作動試験・機能試験です。</p> <p>1 0 . 特記仕様書記載の通り、カルバート内点検項目及びチェック内容・別紙1、2によります。</p> <p>1 1 . 点検範囲は、特記仕様書、別紙 - 3 給排水設備点検表の範囲です。状況により別途協議となります。</p> <p>1 2 . 夜間対応については、別途協議となります。</p> |
|---|--|